

Российская Федерация  
Муниципальное казенное предприятие  
Кромского района Орловской области  
**«Кромской Акваснаб»**

303200, Орловская область, Кромской район,  
пгт. Кромы, ул. Карла Маркса, д.7  
тел.8(48643)-2-26-83, e-mail:mkp.aquasnaб@mail.ru

ИНН 5714006568 / КПП 571401001  
ОГРН 1205700005884, БИК 045402751  
р/с 40702810710060000085  
АО «Россельхозбанк» г.Орел  
к/с 30101810700000000751

Исх. № 215

от « 15 » сентября 2023г.

Директору бюджетного  
учреждения Орловской  
области «Архитектурно-  
планировочное управление  
Орловской области  
Ежову Д.Е.

На Ваше обращение №687 от 17.08.2023г. по вопросу возможности подключения 9-ти проектируемых индивидуальных жилых домов к существующим сетям водоснабжения и возможности организации пожаротушения от существующих водопроводных сетей, сообщаем следующее:

Подключение проектируемых жилых домов расположенных на участках с кадастровыми номерами 57:09:030411:173 и 57:09:0030411:57 возможно со стороны ул.Свобода, где рядом с многоквартирным жилым домом №50 проходит центральная сеть водопровода с гарантируемым напором воды 3атм. В целях пожаротушения возможно использовать пожарные гидранты расположенные на пересечении ул.Свобода и пер.Куренцова, а так же по пер.Куренцова в районе многоквартирного дома №7.

Мероприятия по подключению водоснабжения к проектируемым ж/домам:

1. Подключение в центральную сеть водопровода выполнить по ул.Свобода между ж.домом №50 и магазином «Все к столу», установив запорную арматуру.
2. На месте подключения, для обслуживания врезки поставить водопроводный ж/б колодец диаметром не менее 1000мм. глубиной 1,8м.
3. Прокладку водопровода со стороны ул.Свобода через автомобильную дорогу выполнить методом прокола.
4. На вводе в ж/дома предусмотреть установку фильтра и водомера.
5. Врезка в центральную водопроводную сеть осуществляется только силами МКП КР ОО «Кромской Акваснаб».
6. Для принятия от жилых домов сточных вод, необходимо запроектировать индивидуальные водонепроницаемые выгребные ямы.

Директор МКП КР ОО  
«Кромской Акваснаб»



Цурков А.А.